

**ETIQUETAGE SANITAIRE  
CERTIFICAT DE CONFORMITE**

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Nous vous confirmons que le produit  
**MIPOLAM AMBIANCE ULTRA**  
est classé A+

Conformément au décret et à l'arrêté ci-dessus  
Emissions mesurées après 28 jours, en  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , selon les normes ISO 16000

|                        | Classe A+<br>Seuils en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Conformité                         |
|------------------------|---|------------------------------------|
| Formaldéhyde           | <10   | Rapport Floorscore<br>SCS-FS-02145 |
| Acétaldéhyde           | <200  |                                    |
| Toluène                | <300  | Test Gerflor                       |
| Tétrachloroéthylène    | <250  |                                    |
| Xylène                 | <200  |                                    |
| 1,2,4-Triméthylbenzène | <1000   |                                    |
| 1,4-Dichlorobenzène    | <60   |                                    |
| Éthylbenzène           | <750  |                                    |
| 2-Butoxyéthanol        | <1000   |                                    |
| Styrène                | <250  |                                    |
| COVT                   | <1000   |                                    |

De plus, nous confirmons les valeurs suivantes :  
VOCT < 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  formaldéhyde < 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  CMR non détectables

Fait à Saint Paul Trois Châteaux, le 23 juin 2021  
Philippe MAGRO  
Responsable technique produits

**Gerflor**  
theflooringgroup

Z.I. du Bois des Letts - B.P. 6  
26131 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX  
S.A. au Capital de 1 932 385 €  
RCS Lyon 726 656 152