

报告编号:2023100169



220020349524



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

委托单位名称：洁福地板（中国）有限公司

产品名称型号：洁弗乐快速安装地面材料
厚度5.0mm

检 验 类 别：型式检验(安全性能)



应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)



检验报告

报告编号: 2023100169

共 4 页 第 1 页

产品名称	洁弗乐快速安装地面材料	型号规格	厚度5.0mm
委托单位	洁福地板(中国)有限公司	商 标	洁弗乐
生产单位	洁福地板(中国)有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)
送检单位	洁福地板(中国)有限公司	抽样基数	153.14 m ²
抽样单位	常熟市产品质量监督检验所	抽样日期	2023.02.20
抽样地点	企业成品仓库	到样日期	2023.02.27
检验地点	本实验室	检验日期	2023.03.28~2023.04.12
样品数量	1050mm×250mm×5.0mm, 8块	样品编号	YP23000523
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B ₁ 级(铺地材料)适用项目		
检验结论	<p>经检验,该制品所检项目符合燃烧性能C-s1,t1级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定,该制品燃烧性能达到难燃B₁(C-s1,t1)级。</p> <p>(以下空白)</p> <p style="text-align: right;"> 检验检测专用章 检验检测专用章</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年04月14日</p>		
备注	本报告仅对所承检项目负责。		

批准:

审核:

编制:

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检验结果汇总表

报告编号: 2023100169

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求	检验结果	结论
1	20s内焰尖高度, mm		GB/T 8626-2007	≤150	70	合格
2	辐射热源性	临界辐射通量, kW/m ²	GB/T 11785-2005	≥4.5	5.6	合格
		产烟量, %×min	GB/T 11785-2005	≤750	282	符合
3	产烟毒性等级		GB/T 20285-2006	达到ZA ₃ 级	ZA ₃ 级	符合
	以		下	空	白	
备注 /						

1
2
月
1

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检验报告

报告编号: 2023100169

共 4 页 第 3 页

生产单位	洁福地板 (中国) 有限公司		
地 址	常熟高新技术产业开发区铁琴南街85号		
邮政编码	/		
联系电话	18852400246	传 真	/

产品说明:

该制品是由PVC、填充料、增塑剂、玻纤网格层等材料组成, 将耐磨层、设计层、玻纤层、致密层、背层, 经过贴合制成, 并在其表面进行了特殊的维护处理。制品厚度为5mm。

(以上信息由送检单位提供)

样品照片:



检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。

备注 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检验报告

报告编号: 2023100169

共 4 页 第 4 页

GB/T 11785-2005试样照片



试验前



试验后

兴发