



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0468.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Wykładzina ścienna MURAL CALYPSO**

Zawierający / containing: poli(chlorek winylu), wypełniacz mineralny, plastifikator bezftalanowy i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: wykładania ścian w budynkach mieszkalnych, w szpitalach (sale operacyjne, pokoje zabiegowe, pomieszczenia czyste, korytarze, łazienki, WC), w szkołach, hotelach i innych budynkach użyteczności publicznej (hole, korytarze, łazienki, WC)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019 wraz ze zmianami). Wyrób należy sezonować do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadaje się do zastosowania. Pomieszczenia czyste po zastosowaniu wyrobu powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów prawnych. W przypadku stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych wyrób powinien być chroniony przed uderzeniami i ścieraniem oraz czyszczony środkami przeznaczonymi do pomieszczeń czystych. Zaleca się, aby w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi pokrycie wyrobem nie przekraczało 50% wszystkich powierzchni budowlanych.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

GERFLOR SAS
50, Couyrs de la Republique 69627
Villeurbanne Cedex, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GERFLOR POLSKA Sp. z o.o.
61-119 Poznań
ul. Świętego Michała 43



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.08.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.08.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 sierpnia 2025

The date of issue of the certificate: 11th August 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko