

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE



Nr atestu higienicznego/
Hygienic certificate
number:

AH 64/322/64/2026

Data wydania/
Date of issue:

08.07.2026 r.

Wyrób / Product:

Panel ścienny DECOCHOC

Przeznaczenie /
Intended use:

Do stosowania w budynku użyteczności publicznej, obiektach służby zdrowia, salach operacyjnych.

Producent /
Manufacturer:

GERFLOR SAS
50, Cours de la Republique
69627 Villeurbanne Cedex- France

Podstawa merytoryczna
wydania atestu/ The
substantive basis for
issuing the certificate:

Wniosek (Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny: Gerflor Polska Sp. z o.o., ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań) z dn. 16.03.2026 r. (nr 322/64/64/2026) wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z aktualnie dostępnym stanem wiedzy, oceniony wyrób (przy jego zastosowaniu według wytycznych producenta) nie powinien stwarzać ryzyka zdrowotnego dla ludzi. / According to the currently available knowledge, the assessed product (when used in accordance with the manufacturer's guidelines) should not pose a risk to human health.

Zalecenia i uwagi / Recommendations and comments:

- Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Producenta.
- Postępowanie według informacji zawartych w Karcie Charakterystyki.
- Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
- Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019, Poz. 595 z 29 marca 2019).
- W przypadku montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo wychowawczych, przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności oraz produktów przemysłu rolno-spożywczego pokrycie produktem nie może przekroczyć 50% całkowitej powierzchni pomieszczenia (50% sumy powierzchni: ścian + podłóg + sufitów). Brak zastosowania ww. ograniczeń w przypadku innego typu pomieszczeń (np. łazienki, korytarze).
- bez bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- Ograniczać operacje powodujące pylenie z powierzchni produktu.
- Nie obejmuje klejów i zapraw wykorzystanych do montażu.

Atest nie obejmuje oceny walorów użytkowych, parametrów technicznych oraz właściwości alergizujących wyrobu. / Hygienic certificate does not include the assessment of the utility values, technical parameters and allergenic properties of the product.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty jego wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu, jego przeznaczenia oraz po zmianach przepisów prawnych mających związek z ocenionym wyrobem. / The certificate may be changed or canceled after presenting relevant evidence by either party. This certificate expires after 5 years from the date of its issue or in the case of changes in the recipe or production technology of the product, its intended use and after changes of legal regulations related to the assessed product.

Zakład Toksykologii Środowiska
dr hab. inż. Maciej Tankiewicz
prof. uczelni
Maciej Tankiewicz
p.o. Kierownika